

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области»
Сергиево-Посадский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области»
141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.210, корпус 4

Аккредитованный Испытательный центр Федерального бюджетного учреждения
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в
Московской области» (Сергиево-Посадский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области»)
Аттестат аккредитации N РОСС RU.0001.21АЮ22
Регистрационный номер аттестата аккредитации ГСЭН.RU.ЦОА.566 (РОСС RU.0001.516503)
Свидетельство об аккредитации граждан и организаций, привлекаемых к проведению
мероприятий по контролю N РОСС RU.000105.ГК10
141300, Московская область, г. Сергиев Посад, улица Академика Силина, дом 7
тел. (496)547-46-74, (496)552-21-00, т/факс(496)552-21-04
E -mail: testcenterCP@mail.ru

ПРОТОКОЛ № 436-0161 от 18 июня 2013 г.

ИСПЫТУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ: Плиты потолочные Alpina Armstrong 436-0161
 УСЛОВНЫЙ НОМЕР: 000 «Армстронг Ворлд Индастриз», 117198, Россия, г. Москва, Ле-
 ЗАКАЗЧИК:нинский пр-т, д. 113/1, офис E502/E504
 ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦА: 11 июня 2013 г.
 ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 11 июня 2013 г. - 18 июня 2013 г.
 НД НА ПРОДУКЦИЮ Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам,
 подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решени-
 ем Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (гл. II, разд. 6, п. 3.6)
 ОБЪЕМ ПРОБЫ, ПОСТУПИВШЕЙ НА ИСПЫТАНИЯ 1 плита
 ПРЕДПРИЯТИЕ - ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фирма «Armstrong Building Product GmbH», Robert-Bosch-Strasse 10,
 48153 Munster, Germany, Германия

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемый показатель	Метод испытаний	Средства измерений	ПДК и нормы	Результат испытаний
Устойчивость к воздействию раство- ров дезинфицирующих средств:	ГОСТ Р 50962-96	визуально	После погружения на 10 мин в рас- твор при темпера- туре (25±5)°С из- делие не должно набухать и дефор- мироваться, изме- нять цвет, а рас- твор не должен изменять цвет и оставаться про- зрачным и без осадка	
- 6 %-ный водный раствор переки- си водорода				Выдерживает испытание
-0,2 %-ный раствор средства «Жа- вельон/НовелтиХлор»				Выдерживает испытание

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: По результатам проведенных испытаний Плиты потолочные Alpina Armstrong соответствует требо-
 ваниям Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-
 эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (гл. II,
 разд. 6, п. 3.6)


Внимание!

Результаты, представленные в протоколе, относятся только к образцам прошедшим испытания

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Результаты исследований подтверждаю:

Руководитель испытательного центра



Ю.В.Пивоваров